




"Утверждаю"
 И.о. директора ГБУОУ РО "ТАВИАК"
 Алеева Л.Э.
 "15" апреля 2021 г.



План мероприятий

по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки от 06.04.2021 г. на основании распоряжения №6 от 16.03.2021 г. по предписанию №6/1/1 об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный за исполнение	Подпись ответственного	Срок устранения	Отметка об исполнении
1	п.23 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации": размещение на объекте знаков пожарной безопасности "Направление выхода" не обеспечивает достоверную информацию о местах нахождения эвакуационных выходов	Разместить на объекте знаки пожарной безопасности "Направление выхода", обеспечивающие достоверную информацию о местах нахождения эвакуационных выходов	Панченко А.А.		14.08.2021 г.	
2	П.409 ППР: огнетушители (имеющие полную массу	Установить огнетушители	Панченко А.А.		14.08.2021 г.	

	менее 15 кг), находящиеся на объекте установлены по высоте более 1,5 метров от верха огнетушителя до пола	(имеющие полную массу менее 15 кг), находящиеся на объекте на высоту 1,5 метров от верха огнетушителя до пола				
--	---	---	--	--	--	--