



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003  
Телефон: 8 (863) 232-27-59, факс: 244-27-85, E-mail: gumchsro@donras.ru  
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. ТАГАНРОГУ

Поляковское шоссе, 7, г. Таганрог, Ростовская область, 347927  
E-mail: bogrn\_rnd@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 6 / 1 / 1**  
**по устранению нарушений обязательных требований**  
**пожарной безопасности**

Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
г. Таганрога по пожарному надзору № 6 от 16.03.2021 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

В период с 06.04.2021 по 09.04.2021 проведена плановая выездная проверка

Главным государственным инспектором города Таганрога по пожарному надзору,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

начальником ОНД и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области,

наименование объекта надзора и его адрес)

подполковником внутренней службы Лагода Евгением Александровичем  
территории, зданий, помещений Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу  
Ростовской области

по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, д. 75/пер. Тургеневский, д. 44, совместно с:

директором ГБПОУ РО «ТАВИАК» Ждановой Еленой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №  | № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                           | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены                                                        | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2 |                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                       | 5                                                              |
| 1. |   | Размещение на объекте знаков пожарной безопасности «Направление выхода» не обеспечивает достоверную информацию о местах нахождения эвакуационных выходов. | (пункт 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР).6.5.3 ГОСТ 12.4.026-2015 должны отображать информацию в целях обеспечения безопасности | 14.08.2021                                                              |                                                                |
| 2. |   | Огнетушители (имеющие полную массу менее 15 кг), находящиеся на объекте установлены по высоте                                                             | (пункт 409 ППР).                                                                                                                                                                                                                                   | 14.08.2021                                                              |                                                                |

|                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|
| более 1,5 метра от верха<br>огнетушителя до пола. |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по г. Таганрогу  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ростовской области  
подполковник внутренней службы Лагода Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

09.04.2021

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

09.04.2021

директор ГБПОУ РО «ТАВИАК» Жданова Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

